Studnia SON1 DN1200



Oznaczenia:
1 – trójnik kołnierzowy DN450/100 – 1 szt.
2 – zasuwa klinowa DN100 – 2 szt.
3 – obudowa do zasuw – 1 szt.
4 – skrzynka do zasuw – 1 szt.
5 – prostka dwukołnierzowa DN100, L=1000mm – 1 szt.
6 – uszczelnienie łańcuchowe do rur żeliwnych DN100 – 1 kpl.
7 – kolano 90st. ze stopą DN100 – 1 szt.
8 – samoczynny zawór odpowietrzająco– napowietrzający DN100 – 1 szt.
9 – studnia betonowa DN1200 – 1 kpl.
10 – stopnie złazowe żeliwne powlekane tworzywem sztucznym – 1 kpl.
11 – właz żeliwny typu ciężkiego Dn600 ryglowany – 1 szt.
12 – podpora – 1 szt.
13 – kolano żeliwne dwukolnierzowe DN100 – 1 szt.

Studnia SON2 DN1000



Oznaczenia:
1 – trójnik kołnierzowy DN150/50 – 1 szt.
2 – kolano dwukołnierzowe DN50 90st. – 1 szt.
3 – zasuwa klinowa DN50 – 2 szt.
4 – obudowa do zasuw – 1 szt.
5 – skrzynka do zasuw – 1 szt.
6 – prostka dwukołnierzowa DN50, L=500mm – 1 szt.
7 – uszczelnienie łańcuchowe do rur żel. DN50 – 1 kpl.
8 – kolano 90st. ze stopą DN50 – 1 szt.
9 – samoczynny zawór odpowietrzająco– napowietrzający DN50 – 1 szt.
10 – studnia betonowa DN1000 – 1 kpl.
11 – stopnie złazowe żeliwne powlekane tworzywem sztucznym – 1 kpl.
12 – właz żeliwny typu ciężkiego Dn600 ryglowany – 1 szt.
13 – podpora – 1 szt.

Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA ULICY TORFA ZAŁĘSKIEGO W MŁAWIE		
Nazwa rysunku:	SCHEMAT STUDNI ODWODNIENIOWEJ		
PROJEKT	Branża:	Sieci sanitarne	Skala:
	Stadium:	Projekt techniczny	1:25
	Projektant:	mgr inż. Justyna Włodarska	Podpis: / Data:
	Upr. nr:	POM/0300/PWBS/22	11.2025
	Specjalność:	Instalacyjna	
	Sprawdzający:	inż. Sławomir Szurman	Podpis: / Nr rys.:
	Upr. nr:	287/Gd/2002	6.2
	Specjalność:	Instalacyjna	

AS-PROJEKT Adam Stypik
ul.Dywizjonu 303 35C/13
80-462 Gdańsk