



URZĄD MIASTA MŁAWA

06-500 Mława, Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax. 23 654 36 52
sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

Mława, dn. 10.01.2024 r.

WI.271.1.2024.WS

Do Oferentów

Dotyczy: Opracowanie analizy przed inwestycyjnej możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynku krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kopernika 38 oraz dokumentacji technicznej umożliwiająca realizację inwestycji mającej na celu ograniczenie niskiej emisji.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający posiada dokumentację stanu istniejącego i w jaki zakresie?

Odp. Tak, Zamawiający dysponuje dokumentacją budowlaną obiektu w pełnym zakresie.

2. Co jest źródłem ciepła dla c.o., wentylacji, c.w.u. i ciepła technologicznego?

Odp. W stanie obecnym głównym źródłem energii jest gaz ziemny.

3. Jakie są bilanse cieplne dla poszczególnych rozbiorów?

Odp. Zamawiający nie dysponuje na ten moment bilansami dla danych instalacji.

4. Czy zakres prac obejmuje analizę i projekt termomodernizacji przegród budowlanych?

Odp. Nie, zamówienie nie obejmuje elementów dotyczących termomodernizacji przegród budowlanych.

5. Czy zakres prac dotyczy ingerencji w przygotowanie i obiegu wody basenowej?

Odp. Nie, zamówienie nie obejmuje ingerencji w istniejącej instalacji wod-kan pod względem jej oczyszczania i obiegu. Obejmuje natomiast zakres związany z jej ogrzaniem.

Z poważaniem

Z upoważnienia

Burmistrza Miasta Mława